

防火管理委員會編組表

任務編組職稱	單位暨職稱	備考
主任委員	校長	林元貴
副主任委員	教務主任	陳建懿
副主任委員	總務主任	柯佳伶
委員	學務主任	柯政良
	實習主任	游佳慧
	輔導主任	洪梓恩
	主任教官	蔡中泰
	會計主任	鄭琦靜
	人事主任	黃素琴
	招生主任	童建文
	圖書管暨推廣中心主任	謝佩君

火災預防管理編組表

防火管理人	防火負責人		火源責任者		
			場所	職稱	姓名
總務主任 柯佳伶	A棟	實習主任：游佳慧	2-1~2-3 電腦教室	流通科主任	邵靜如
			2-4 電腦教室	應用外語科主任	吳滿真
			3樓電腦教室	多媒體動畫科主任	施萌萍
	B棟	實習主任：游佳慧	1樓語言中心	應用外語科主任	吳滿真
			1樓門市服務	流通科主任	邵靜如
	C棟	實習主任：游佳慧	1樓實習教室	餐飲科主任	吳麗萍
			5~6樓實習教室	時尚科主任	鄭全易
	D棟	實習主任：游佳慧	1樓實習教室	餐飲科主任	吳麗萍
		主任教官：蔡中泰	1~2樓實習教室	汽車科主任	楊清印
	ABCD棟	庶務組長：張朝閔	所有一般普通教室	庶務組書記	吳成章
	餐旅大樓	實習主任：游佳慧	1樓實習教室	餐飲科主任	吳麗萍
			2樓實習教室	觀光科主任	廖婕妤
			3樓實習教室	鐵板燒師傅	陳詠勛
	活動中心	實習主任：游佳慧	1~2樓實習教室	時尚科主任	鄭全易
		圖書館主任：謝佩君	圖書館、校史室	幹事	許詩曼
	福利社	外包廠商：店長	一樓	外包廠商	宏信商店
	食品大樓	實習主任：游佳慧	1~3樓實習教室	食品科主任	巫宗鍵
4~5樓實習教室			觀光科主任	廖婕妤	
其它	庶務組長：張朝閔	公共區域	庶務組書記	吳成章	

注意事項

1. 不在出入口、樓梯間及避難通道堆積物品，並瞭解滅火器及室內消防栓等消防安全設備之位置。
2. 不安全之整頓場所，應確保通暢，無妨礙安全門關閉之情形出現。
3. 經常整頓場所及辦公室等處，最後離開人員，應確實處理火源。
4. 休整場所及辦公室等處，應確實處理煙蒂。
5. 規範員工於指定吸煙處吸煙，並確實處理煙灰缸等處，應盛水以確保煙蒂熄滅。
6. 走廊、樓梯間、茶水間及盥洗室等易成防火死角之地點，不放置可燃物。
7. 使用危險物品時，應獲得防火管理人之許可。
8. 如進行建築物火災（或整頓清理時），應通報防火管理人及一一九，並採取適當之應變行動。
9. 電氣及瓦斯等用電設備（施）關閉後，應確保各個房間之安全後上鎖。
10. 火源責任者，應確實管理並負責區域之用火用電安全。
11. 其它易發生火災之情形，防範措施，參考如下：
 - 稀釋劑、塗料等容易造成危險的物品，應禁止攜入。
 - 避難通道不得放置突出之平台、吊架等妨礙通行之物品及設備。
 - 使用明火或攜入危險物品時，應獲得防火管理人之許可。
 - 禁煙場所發現有人吸煙，應立即制止。

日常火源自行檢查表

實施人員		負責區域		B棟 一般教室	單位 主管	檢查 月份	105.10
日期	週	實施項目					
		用火設備 使用情形	電器設備 配線	煙蒂處理	下班時 火源管理	其它 (共有設備(施)之可燃物管理)	附記
1	六						
2	日						
3	一	0	0	0	0		
4	二	0	0	0	0		
5	三	0	0	0	0		
6	四	0	0	0	0		
7	五	0	0	0	0		
8	六						
9	日						
10	一						雙十節
11	二	0	0	0	0		
12	三	0	0	0	0		
13	四	0	0	0	0		
14	五	0	0	0	0		
15	六						
16	日						
17	一	0	0	0	0		
18	二	0	0	0	0		
19	三	0	0	0	0		
20	四	0	0	0	0		
21	五	0	0	0	0		
22	六						
23	日						
24	一	0	0	0	0		
25	二	0	0	0	0		
26	三	0	0	0	0		
27	四	0	0	0	0		
28	五	0	0	0	0		
29	六						
30	日						
31	一	0	0	0	0		
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章	

備 考：每日檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。
 符號說明：“O”→堪用、符合安全規定。 ” V” →立即修正後堪用。 ” X” →無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除。

防火避難設施自行檢查紀錄表

實施人員		負責區域	B棟 一般教室	單位主管		檢查月份	105.10
實施日時			10/5	10/12	10/19	10/26	
檢查重點			檢查結果	檢查結果	檢查結果	檢查結果	檢查結果
1. 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2. 防火鐵捲門下之空間無障礙物。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3. 樓梯不得以易燃材料裝修。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4. 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5. 安全門無障礙物並保持關閉。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6. 安全門未上鎖。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7. 樓梯間未堆積雜物。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8. 避難通道有確保必要之寬度。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9. 避難逃生路線圖應規定裝設。			<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10. 其它：			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
防火管理人處置情形暨簽章			管理權人處置情形暨簽章				
			“				

備考：每週至少檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“O” → 堪用、符合安全規定等。 ” V” → 立即修正後堪用或符合安全規定。 ” X” → 無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者。

消防安全設備自行檢查紀錄表

實施人員		負責區域	B棟 一般教室	單位主管	
設備內容	檢 查 重 點			檢查結果	日期
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5. 無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。			■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合	10/19
室內外消防栓	1. 消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2. 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3. 紅色幫浦表示燈保持明亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。			■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合	10/19
火警自動警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。			■符合 □不符合 ■符合 □不符合	10/19
火警發信機	1. 按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2. 無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。			■符合 □不符合 ■符合 □不符合	10/19
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。			■符合 □不符合	10/19
標示設備	1. 無內部裝修，致影響辨識之情形。 2. 無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3. 燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。			■符合 □不符合 ■符合 □不符合 ■符合 □不符合	10/19
其它：					
防火管理人處置情形暨簽章			管理權人處置情形暨簽章		
平時應注意消防安全堪用狀況，損壞時應通報檢修。			平時應注意消防安全堪用狀況，損壞時應通報檢修。		

備 考：每月檢查一次，如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：“O” → 堪用、符合安全規定等。 ” V ” → 立即修正後堪用或符合安全規定。 ” X ” → 無法使用、損壞或未依安全規定且無法立即排除者之情形。

自衛消防隊編組表

<p>自衛消防隊長 校長 林元貴 指揮、命令及監督自衛消防編組。 (管理權人) 自衛消防副隊長 總務主任 柯佳伶 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 (消防管理人)</p>		
班別	成員	任務
指揮班	班長 柯政良(學務主任) 成員 陳建懿、游佳慧 蔡中泰、童建文 謝佩君	1. 設置自衛消防本部(一樓總務處)。 2. 輔助隊長、副隊長。(當隊長及副隊長不在時，代理其任務) 3. 向地區隊傳達命令及情報。 4. 向消防隊提供情報，並引導至災害現場，其重點如下： · 指引往起火場所之最短通道、引導至進出口或緊急昇降機。 · 起火場所、燃燒物體及燃燒範圍，以及有無受困或受傷者等。 5. 其他指揮上必要之事項。
通報班	班長 吳永坤(生輔組長) 成員 劉寶華、涂勝 陳國賓、石孟娟 陳博楨、侯昆豪 許詩曼	1. 向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： 報案範例 火災！在草屯中正路培英巷8號同德家商，食品大樓二樓實習教室燃燒。報案人電話： 049-2553109 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員(依緊急聯絡表)。其重點如下： 瓦斯公司：049-2563002 保全公司：04-22415809 電力公司：049-2350101#1911 學校主管：0975-xxxxxxx 4. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例(重複二次以上) 這裡是(防災中心)，現在在食品大樓二樓發生火災！滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。「各位師生請依照避難引導班人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。
滅火班	班長 張朝閔(庶務組長) 成員 吳政明、吳建成 林敬棋、劉曜彰 陳詠勛、賴政宏 楊清印、蔡書能 馬進南、蔡瑞峰 林益強、曾正興	1. 指揮地區隊展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 ①拔安全插銷 ②噴嘴對準火源 ③用力壓握把 消防栓 ①按下起動開關 ②連接延伸水帶 ③打開消防栓放水 3. 與消防隊連繫並協助之。
避難引導班	班長 林育椿(校車組長) 成員 張瑜婷、林振傑 王淑蓉、詹雅哲 楊琨裕、汪熙哲 吳宗鍵、林文政 李淑樺、陳建欽 劉瑞齡、陳家芬	1. 前往起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。 4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等，劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避難引導。 重點 · 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 · 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 · 手提擴音機 · 繩索。 · 手電筒。 · 其他必要之器材。
安全防護班	班長 洪梓恩(輔導主任) 成員 盧秀菁、顏鳳儀 吳成章、涂榮華 沈冠伶、林瑛鈴 吳麗萍、蔡雅惠 施萌萍、徐琇玲 黃素琴、鄭全易	1. 立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯、電扶梯之緊急處置。
救護班	班長 鄭琦靜(會計主任) 成員 鄭雪箐、李欣 邱齡儀、林金瑾 劉瑞霞、吳滿真 廖珈翎、鄭伊婷 廖婕妤、劉雅文 邵靜如、洪蕙 劉先寶	1. 緊急救護所之設置。 2. 受傷人員之緊急處理。 3. 與消防人員聯絡並提供資訊。

自衛消防地區隊編組表

<p>地區隊長：負責區域內之初期應變機制之指揮運作，並負責與自衛消防隊長之通報聯繫。</p>			
<p>地區隊之自衛消防編組</p>			
<p>A 精進樓 教務主任 陳建懿</p>	<p>通報班 班長 劉寶華 滅火班 班長 吳政明 成員 吳建成 避難引導班 班長 張瑜婷 成員 安全防護班 班長 盧秀菁 成員 顏鳳儀 緊急救護班 長 鄭雪菁 成員 李芮欣</p>	<p>餐旅大樓 實習主任 游佳慧</p>	<p>通報班 班長 陳博楨 滅火班 班長 陳詠勛 成員 賴政宏 避難引導班 班長 楊琨裕 成員 汪熙哲 安全防護班 班長 吳麗萍 成員 蔡雅惠 緊急救護班 長 廖婕妤 成員 劉雅文</p>
<p>B 棟勤益樓 總務主任 柯佳伶</p>	<p>通報班 班長 陳國賓 滅火班 班長 張朝閔 成員 馬進南 避難引導班 班長 林育椿 成員 陳建欽 安全防護班 班長 吳成章 成員 涂榮華 緊急救護班 長 邱齡儀 成員 林金瑾</p>	<p>食品大樓 實習組長 涂貽勝</p>	<p>通報班 班長 侯昆豪 滅火班 班長 楊清印 成員 蔡書能 避難引導班 班長 吳宗鍵 成員 林文政 安全防護班 班長 施萌萍 緊急救護班 長 吳滿真 成員 劉先寶</p>
<p>C 棟勇善樓 主任教官 蔡中泰</p>	<p>通報班 班長 吳永坤 滅火班 班長 林敬棋 成員 劉曜彰 避難引導班 班長 王淑蓉 成員 詹雅夙 安全防護班 班長 黃素琴 成員 徐琇玲 緊急救護班 長 鄭琦靜 成員 劉瑞霞</p>	<p>活動中心 圖書館主任 謝佩君</p>	<p>通報班 班長 許詩曼 滅火班 班長 曾正興 避難引導班 班長 李淑樺 成員 劉瑞齡 安全防護班 班長 洪梓恩 成員 鄭全易 緊急救護班 班長 邵靜如 成員 洪璽蕙</p>
<p>D 棟實學樓 學務主任 柯政良</p>	<p>通報班 班長 石孟娟 滅火班 班長 蔡瑞峰 成員 林益強 避難引導班 班長 林振傑 成員 陳家芬 安全防護班 班長 沈冠伶 成員 林瑛鈴 緊急救護班 長 廖珈翎 成員 鄭伊婷</p>		
<p>通報班</p>	<p>1. 發覺災害時，應即通報指揮據點（如防災中心或安全室等）。 2. 通報鄰近場所。</p>		
<p>滅火班</p>	<p>1. 運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 滅火器 消防栓 </div> ①拔安全插銷 ②噴嘴對準火源 ③用力壓握把 ④按下起動開關 ⑤連接延伸水帶 ⑥打開消防栓放水 2. 引導本部隊之滅火班，共同進行初期滅火。</p>		
<p>避難引導班</p>	<p>1. 起火時引導避難人員至安全地點。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 重點 必要裝備 </div> 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 以起火層及其上層為優先配置。 手提擴音機 繩索。 手電筒。 其他必要之器材。</p>		
<p>安全防護班</p>	<p>1. 防止水損。 2. 鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯、電扶梯之緊急處置。</p>		
<p>救護班</p>	<p>受傷人員之緊急處理。</p>		

自衛消防隊裝備一覽表

類別	品名	數量	保管場所	備考
隊用裝備	滅火器(ABC)	176	各棟建築物	
	火 鈎	0		
	繩索(30公尺)	0		
	手提擴音機	4	學務處 2 台、教務處 2 台	
	收 音 機	0		
	醫 藥 用 品	1 批	健康中心	
	建築物、設備圖說	1	總務處	
個人裝備	消 防 衣	0		
	安 全 帽	0		
	警 笛	0		
	手 電 筒	0		
	萬 用 鑰 匙	2	總務處	

1. 隊用裝備，應集中置於指揮據點（如警衛室、防災中心等），由自衛消防隊長保管及管理；個人裝備可由個人自行保管或集中置放於平日工作場所附近容易取用處。
2. 上述各項裝備，可依實際需要自行增減。

夜間、假日自衛消防編組表
(本校夜間、假日另委託保公司值班)

夜間值班人員	任 務	人 員	任 務 內 容
隊 長 陳建懿 執勤人員 林得全 共 5 名	指 揮	陳建懿	· 擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 重點 <ul style="list-style-type: none"> · 引往起火場所之最短通道。 · 引導至進出口。 · 引導至緊急用升降機。 · 起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 · 有無受困者、受傷者等。
	通 報	涂榮華	1. 向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： <u>報案範例</u> 火災！在草屯中正路培英巷 8 號同德家商，食品大樓二樓實習教室燃燒。報案人電話：049-2553109 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員。 重點 瓦斯公司：049-2563002 保全公司：04-22415809 電力公司：049-2350101#1911 學校主管：0975-xxxxxxx 4. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 <u>緊急廣播例（重複二次以上）</u> 這裡是警衛室，現在在食品大樓二樓發生火災！滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。「各位師生請依照避難引導班人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。
	滅 火	黃書湍 林得全	運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 <ul style="list-style-type: none"> ①拔安全插銷 ②噴嘴對準火源 ③用力壓下握把 消防栓 <ul style="list-style-type: none"> ①按下起動開關 ②連接延伸水帶 ③打開消防栓放水
	避 難 引 導	林子茜	1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 重點 <ul style="list-style-type: none"> 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 必要裝備 <ul style="list-style-type: none"> · 各居室、避難出口之萬用鑰匙。 · 手提擴音機 · 手電筒。 · 繩索。 · 其他必要之器材。 4. 操作避難器具、擔任避難引導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 6. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 7. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 8. 升降機、電扶梯之緊急處置。